



PREFABRICADOS LOPEZ  
CTRA. ATARFE - STA. FE, POLGN. INDUS. LOS  
18230 ATARFE  
GRANADA

**TIPO DE ENSAYO**

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia a flexión y carga de rotura-  
UNE EN 13748-2:2005

Ensayo de baldosa de terrazo para uso exterior

**Datos de Recogida de Muestra**

**F. Muestreo:** 03/02/2012 **Procedencia:** FÁBRICA **Nº Entrada:** 58/12  
**Cliente:** PREFABRICADOS LOPEZ **Referencia:**  
**Norma:** **Recogida Por:** Francisco Navarro González  
**Toma de Muestra:** **Obra:**

**Datos de Preparación de la Muestra**

**Designación Comercial:** BORDE DE PISCINA BLANCO GRANALLADO  
**Número de Piezas:** 3

**Resultado de los Ensayos**

Muestra	Carga rotura kN	Resistencia Flexión MPa	Resistencia Flexión Media, MPa	Resist.Flexión Media, Kg/cm <sup>2</sup>
1	12185	6.97	6.72	68.50
2	11641	6.65		
3	11432	6.54		

Granada, martes 14 de febrero de 2012

Director Técnico  
Rafael Fontalba Díaz  
Arquitecto Técnico



Responsable Técnico de Ensayos  
Francisco Navarro González  
Licenciado en Geología